

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"  
Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 12<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 30/6/2016**

**ΘΕΜΑ 3 ΗΔ) Ψήφιση πίστωσης διάθεση δαπάνης για την ανάθεση της συντήρησης και προμήθειας κλιματιστικών μονάδων του Αθλητικού Οργανισμού.**

Στα Σπάτα, και στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» σήμερα την **30<sup>η</sup>** του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα **18.30**, ήλθε σε 12η τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ 727/22-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντες οι 9, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
ΛΙΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ / ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( απών λόγω στράτευσης)  
ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος "Η Άρτεμις", κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται και η υπάλληλος του Α.Ο Λαβδού Κων.να, κλάδου ΔΕ Δημοσιογράφων, για την τήρηση των πρακτικών και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:

Ο Αθλητικός Οργανισμός, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες των εγκαταστάσεων εποπτείας του, πρέπει να προβεί σε συντήρηση και προμήθεια κλιματιστικών μονάδων.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό 5.635,20 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 6.987,65 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Α.Ο έτους 2016 με Κ.Α 15-6262.013 ποσού 4.000,00 € και 10-7131.002 ποσού 3.000,00€ .

Επιπλέον θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- Την ανάγκη του Αθλητικού Οργανισμού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
- Την υπ' αρ. 759/27-6-2016 Τεχνική Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
- Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 "Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α)
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 194/Α), όπως ισχύει

- Τις διατάξεις του Β.Δ.17.05/15.06.1959 "Περί οικονομικής Διοίκησης του Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων".
- Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 185/Β' /1993).
- Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (α/α Μητρώου Δεσμεύσεων Β 20 /2016 και Β 21/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010.
- Τις εξειδικευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 στον ποσού 4.000,00 € με Κ.Α. 15.6262.013 και ποσού 3.000,00 € με Κ.Α.10-7131.002

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων & εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε διάφορα γραφεία και κτίρια του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου μας καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας.

Οι ποσότητες των άρθρων της μελέτης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην εκτελεστούν όλες. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί όσες ποσότητες από τις εργασίες κατ' άρθρο εκτελεστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον Αθλητικό Οργανισμό.

Στην παρούσα περιλαμβάνεται και ποσόν 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν για επισκευές των κλιματιστικών μονάδων & εγκαταστάσεων. Η έγκριση του είδους, της ποσότητας και του κόστους των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον επιβλέποντα της εργασίας, με βάση τις εκπτώσεις επί των τιμών τιμοκαταλόγου που θα έχει προσφέρει ο ανάδοχος όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί και θα καταβληθεί στον ανάδοχο μόνον εάν και στο βαθμό που αυτό απαιτηθεί, άλλως ο Αθλητικός Οργανισμός δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον ανάδοχο όσον αφορά τα ανταλλακτικά.

Το συνολικό κόστος, βάσει του Προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσόν των 3.225,20 € χωρίς Φ.Π.Α., και με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 3.999,25 €, όσο αναφορά την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων, ενώ για την προμήθεια μίας κλιματιστικής μονάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.410,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 2.988,40 €.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργανισμού έτους 2016, ποσού 4.000,00 € με Κ.Α. 15.6262.013 για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και ποσού 3.000,00 € με Κ.Α.10-7131.002 για την προμήθεια κλιματιστικών.

Η εργασία- προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ισχύοντος Δ.Κ.

### **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

#### **Άρθρο 1ο . Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου split.**

Συντήρηση, έλεγχο και εντοπισμό βλαβών και καλής λειτουργίας, έλεγχο και σύσφιξη καλωδιώσεων όπου απαιτείται, χημικό καθαρισμό & service φίλτρων & εξαρτημάτων κλιματιστικής μονάδας τύπου split (εσωτερική & εξωτερική μονάδα).

Για την συντήρηση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου split.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19,40 €).

#### **Άρθρο 2ο . Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου ' ντουλάπας ' .**

Συντήρηση, έλεγχο και εντοπισμό βλαβών και καλής λειτουργίας, έλεγχο και σύσφιξη καλωδιώσεων όπου απαιτείται, χημικό καθαρισμό & service φίλτρων & εξαρτημάτων κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας (εσωτερική & εξωτερική μονάδα).

Για την συντήρηση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (34,00 €).

#### **Άρθρο 3ο . Συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας.**

Συντήρηση και επισκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, που θα περιλαμβάνει:

- Χημικό καθαρισμό των στοιχείων του συμπυκνωτή, απομάκρυνση αιθαλομίχλης, σκόνης & φερτών υλικών.
- Χημικό καθαρισμό των φίλτρων ανακυκλοφορίας και νωπού των τοπικών μονάδων αέρα νερού.
- Έλεγχο αεραγωγών & σωληνώσεων.
- Έλεγχο των ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών κυκλωμάτων & σύσφιξη των ακροδεκτών.
- Έλεγχο των ψυκτικών κυκλωμάτων και πληρότητας ψυκτικού υγρού, συμπλήρωση ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται και σύσφιξη των συνδέσμων.
- Έλεγχο και εντοπισμό βλαβών και καλής λειτουργίας
- Αμπερομέτρηση ψυκτικής μονάδας εξωτερικού μηχανήματος
- Έλεγχο ανεμιστήρων

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00 €).

**Άρθρο 4ο . Πλήρωση με ψυκτικό υγρό.**

Πλήρωση κλιματιστικής μονάδας με 1 kg ψυκτικό υγρό τύπου φρέον, με χρήση κατάλληλης διάταξης.  
Για την πλήρωση κλιματιστικής μονάδας με 1 kg ψυκτικό υγρό.  
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Κg. : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20,00 €).

**Άρθρο 5ο . Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος.**

Προμήθεια εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος τύπου ντουλάπας (εσωτερική & εξωτερική μονάδα) σε σημείο που θα υποδειχθεί, σε κατάσταση πλήρους & ασφαλούς λειτουργίας, καθώς & ηλεκτρική σύνδεση αυτού με τον αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος που θα υπάρχει στο σημείο, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Κλιματιστικό τύπου Ντουλάπας INVERTER  
Ψυκτική ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 55.000 BTU (ελάχιστη - μέγιστη 8.000 -66.000)  
Θερμική ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 58.000 ( +12.000 BTU ) (ελάχιστη - μέγιστη 9.000 - 69.000)  
Ενεργειακή κλάση ψύξης τουλάχιστον A  
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης τουλάχιστον A  
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη 4.93 kW  
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος στην θέρμανση 4.70 kW  
Μέγιστη στάθμη Θορύβου εσωτερικής μονάδας στην ψύξη/θέρμανση (Low - High 56 - 59 dB)  
Μέγιστη στάθμη Θορύβου εξωτερικής μονάδας 63 dB  
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον 2300 m<sup>3</sup>/h  
Μέγιστο Μήκος ψυκτικών σωληνώσεων τουλάχιστον 20 μέτρα  
Μέγιστη υψομετρική διαφορά σωληνώσεων τουλάχιστον 10 μέτρα  
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας στην Ψύξη σε -15 ~ +50 οC  
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας στην Θέρμανση σε -15 ~ 24 οC  
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (2.410,00 €).

**Άρθρο 6ο . Ανταλλακτικά επισκευών κλιματιστικών.**

Προμήθεια οιοδήποτε ανταλλακτικού, ηλεκτρολογικού, υδραυλικού, κ.λ.π. απαραίτητου για την επισκευή βλάβης σε κλιματιστική μονάδα (κεντρική, split, τύπου ντουλάπας ή τύπου Fan Coil) του Αθλητικού Οργανισμού. Η έγκριση της ποσότητας και του κόστους των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον επιβλέποντα της εργασίας, με βάση των προσφορά του αναδόχου, ως εξής:

Οι συμμετέχοντες, αφού επιθεωρήσουν τις κλιματιστικές μονάδες, θα υποβάλλουν με την προσφορά τους λίστα των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύονται τα ανταλλακτικά και θα αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρουν επί των τιμών τιμοκαταλόγου των υλικών (όπως θα ισχύουν τη στιγμή της προμήθειας). Τα υλικά & ανταλλακτικά θα είναι αναγνωρισμένου οίκου.

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στις λίστες των εταιρειών που έχει προσφέρει ο ανάδοχος, τότε η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τη μέση έκπτωση που έχει προσφέρει ο ανάδοχος επί των τιμών τιμοκαταλόγου της εταιρείας από την οποία θα αγορασθούν και θα εγκρίνεται από τον επιβλέποντα.

Για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευών κλιματιστικών.

Τιμή : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (2.000,00 €)

**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****Άρθρο 1°**

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων & εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε διάφορα γραφεία και κτίρια του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου μας καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας.

**Άρθρο 2°**

Οι κατά τη διαδικασία υποβληθείσες προσφορές θα ορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις προς εκτέλεση εργασίες καθώς και τα υπό την προμήθεια είδη στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου από της υπογραφής της συμβάσεως. Η τήρηση των προθεσμιών θα ληφθεί σοβαρός υπ' όψιν ως πλεονέκτημα κατά την κρίση των προσφορών, επιφυλασσομένου και να απορρίψει προσφορά λόγω μη τήρησης των οριζόμενων προθεσμιών, ανεξαρτήτως της προσφερόμενης τιμής. Ο αναδειχθείσος Ανάδοχος, μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήξη των προθεσμιών παράδοσης των εργασιών, δύναται να κηρυχθεί από τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας έκπτωτος.

Η εργασία θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλιση των μηχανημάτων

και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, για τα οποία ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

Οι ποσότητες των άρθρων της μελέτης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην εκτελεσθούν όλες. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί όλες ποσότητες από τις εργασίες κατ' άρθρο εκτελεσθούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον Αθλητικό Οργανισμό.

**Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προβλεπομένων εργασιών και υλικών της παρούσας και η κατακύρωση θα γίνει επί του συνόλου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον τύπο :**

**Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ. )= Τιμή προσφοράς επί του συνόλου των εργασιών X 70% +  
Μέση τιμή προσφοράς επί του συνόλου των υλικών X 30 %**

Οι τιμές προσφοράς προκύπτουν από την αφαίρεση της μέσης έκπτωσης επί των προϋπολογιζόμενων τιμών του τιμολογίου ανά ομάδα (1<sup>η</sup> ομάδα : εργασίες & 2<sup>η</sup> ομάδα : υλικά).

Οι συμμετέχοντες, αφού επιθεωρήσουν τις κλιματιστικές μονάδες, θα υποβάλλουν με την προσφορά τους λίστα των εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύονται τα ανταλλακτικά και θα αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρουν επί των τιμών τιμοκαταλόγου των υλικών (όπως θα ισχύουν τη στιγμή της προμήθειας). Τα υλικά & ανταλλακτικά θα είναι αναγνωρισμένου οίκου.

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στις λίστες των εταιρειών που έχει προσφέρει ο ανάδοχος, τότε η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τη μέση έκπτωση που έχει προσφέρει ο ανάδοχος επί των τιμών τιμοκαταλόγου της εταιρείας από την οποία θα αγοραστούν και θα εγκρίνεται από τον επιβλέποντα.

### **Άρθρο 3°**

#### **Περιεχόμενο τιμών**

Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες για την εκτέλεση και παράδοση των εργασιών και υλικών στον Αθλητικό Οργανισμό.

### **Άρθρο 4°**

Η παραλαβή των εργασιών και υλικών θα γίνεται στον Αθλητικό Οργανισμό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για κάθε βλάβη που ήθελε προκύψει λόγω τυχόν λαθών στην εκτέλεση της εργασίας, είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται στη διόρθωση των λαθών με δική του χρέωση. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου σε συμμόρφωση, ο Δήμος δικαιούται να προβεί εξ ιδίων στις διορθώσεις με δαπάνη της εν χείρας του εγγυήσεως του προμηθευτού.

### **Άρθρο 5°**

Στην παρούσα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τα σχετικά άρθρα του Δημοτικού Κώδικα.

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1° : Αντικείμενο συγγραφής.**

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων & εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε διάφορα γραφεία και κτίρια του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου μας καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου ντουλάπας.

### **Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.**

Στην παρούσα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τα σχετικά άρθρα του Δημοτικού Κώδικα.

### **Άρθρο 3° : Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές**

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών εργασιών και προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

### **Άρθρο 4° : Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας-προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- 1)** Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
- 2)** Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 3)** Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 4)** Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας ή κατά περίπτωση Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου
- 5)** Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ή κατά περίπτωση Προϋπολογισμός Προσφοράς του αναδόχου

- 6) Η Προσφορά του Αναδόχου, ήτοι η έκπτωση επί των τιμών του Τιμολογίου ή του Προϋπολογισμού  
7) Τα σχέδια εφ' όσον είναι απαραίτητα.

**Άρθρο 5° : Εγγύηση - Προθεσμία αποπερατώσεως**

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη Διακήρυξη.

Σπάτα, 22/6/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Ο -

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
ΤΕ4 Β'

Σπάτα, 22/6/2016

- Ο -

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
ΤΕ4 Γ'

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| Α.Τ.                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                       | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ        |
|-------------------------|---|-----------------|---------|--------------|---------------|
| 1                       | Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kg | ΤΕΜ             | 18      | 8,00         | 144,00        |
| 2                       | Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 5 kg | ΤΕΜ             | 2       | 12,00        | 24,00         |
| 3                       | Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως      | ΚΓ              | 118     | 2,50         | 295,00        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>    |   |                 |         |              | <b>463,00</b> |
| <b>Φ.Π.Α. 24%</b>       |   |                 |         |              | <b>111,12</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b> |   |                 |         |              | <b>574,12</b> |

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνουν τη δαπάνη – διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας συντήρησης και προμήθειας κλιματιστικών του Α.Ο. σύμφωνα με το ανωτέρω εισηγητικό.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2016.**

Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της εκτός και ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
ΛΙΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ / ΣΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ